

FR

p. 2

GUIDE D'INSTALLATION

EMETTEUR UNIVERSEL EXTÉRIEUR

IT

p. 20

MANUALE D'INSTALLAZIONE


TRASMETTITORE UNIVERSALE STAGNO

NL

p. 38

INSTALLATIEGIDS

EXTERNE UNIVERSELE ZENDER



DIAG80ADX

The logo for diagral, featuring the word "diagral" in a lowercase, sans-serif font. Above the "i" and "a" are three curved lines of increasing size, resembling a signal or a stylized 'd'.

Sommaire

1. Présentation	2
2. Mise en œuvre	4
3. Apprentissage	5
4. Programmation	6
5. Raccordement	8
5.1 Raccordement du contact de sol DIAG38APX	8
5.2 Contact d'ouverture grand espacement, filaire D8921	9
5.3 Capteur pour volet roulant MAA01X	10
5.4 Tapis contact D8926	11
5.5 Sondes techniques : inondation, coupure secteur et congélateur	12
6. Fixation	15
6.1 Précautions de pose	15
6.2 Fixation de l'émetteur universel	15
7. Test	16
8. Changement des piles	18
9. Caractéristiques	19

1. Présentation

L'émetteur universel extérieur permet de raccorder différents contacts NF (détecteur pour porte de garage, grand espacement...) ou des sondes techniques (inondation, panne congélateur et coupure secteur).

Il est adapté aux pièces humides ou à l'extérieur. Il est équipé :

- d'un bornier n° 1 pour raccorder des contacts extérieurs NF,
- d'un bornier n° 2 pour raccorder les sondes techniques,
- d'un bouton test,
- d'un voyant test.



ATTENTION : les 2 borniers ne peuvent pas être utilisés simultanément.

Applications de type détecteur d'intrusion : bornier n° 1

- Détecteur d'ouverture : utilisation de contact d'ouverture (de type en saillie, encastré, grand espacement...).
- Détecteur de volet roulant : utilisation de contact spécifique pour volet roulant.
- Détecteur de bris de vitre : utilisation de capteur de bris de vitre du type piézoélectrique.


Applications de type détecteur technique : bornier n° 2

Utilisation d'un détecteur de dommages techniques :


- inondation (réf. SONIN) : signale un niveau d'eau supérieur à 2 mm,
- coupure secteur (réf. SONCS) : signale une coupure supérieure à 18 minutes $\pm$ 20% (coupure courte) ou supérieure à 5 heures $\pm$ 20% (coupure longue),
- panne congélateur (réf. SONPC): signale une température supérieure à - 12°C.

Exemples d'application :

Exemple n° 1 : détection d'ouverture sur un portillon (utilisation du bornier n° 1).



Exemple n° 2 : détection d'inondation par sonde technique (utilisation du bornier n° 2).



2. Mise en œuvre

1. Enlever le capot.
2. Passer le câble du détecteur par une des membranes.
3. Connecter les 3 piles alcalines LR06 fournies.
Le détecteur effectue un autotest en éclairant le voyant pendant 2 s.

Vignette
de garantie



Membranes

3 piles alcalines

Vignette de garantie

Détacher la partie prédécoupée amovible de la vignette de garantie située à l'intérieur du détecteur et la coller sur la demande d'extension de garantie. Si vous complétez un système, utiliser la demande d'extension de garantie fournie avec ce produit.



3. Apprentissage

ATTENTION : lors de l'apprentissage, il est inutile de placer le produit à apprendre à proximité de la centrale, au contraire nous vous conseillons de vous éloigner quelque peu (placer le produit à au moins 2 mètres de la centrale).

L'apprentissage permet d'établir la reconnaissance du détecteur par la centrale.

1. Enlever le capot de la centrale afin d'accéder au clavier utilisé pour l'apprentissage, pour cela :

A. appuyer sur le bouton afin de déclipser le capot



B. pivoter le capot à 90° et l'enlever.



2. Mettre la centrale en mode installation en composant sur son clavier :




code d'accès principal (usine : 0000)


"bip, mode installation"



3. Réaliser la séquence d'apprentissage suivante :



Exemple : apprentissage du 1^{er} détecteur affecté au **groupe 2** et à déclenchement **immédiat**.



4. Vérifier l'apprentissage.

Appuyer sur la touche test du détecteur jusqu'à ce que la centrale énonce le message vocal correspondant à la programmation choisie.



Si la centrale ne réagit pas comme prévu, reprendre l'apprentissage du détecteur.

5. Remettre le capot de la centrale ou passer à l'apprentissage des autres détecteurs.

4. Programmation

La programmation de l'émetteur universel permet de définir le fonctionnement en fonction du raccordement effectué :

- raccordement d'un contact extérieur : fonctionnement en détecteur d'intrusion,
- raccordement d'une sonde technique : fonctionnement en détecteur technique.


Pour programmer le fonctionnement de l'émetteur :

- choisir le **n° du paramètre** correspondant au type de détecteur,
- choisir la **valeur du paramètre** correspondant au raccordement choisi.

Le choix s'effectue dans le tableau suivant :

Type de paramétrage	N° du paramètre	Options de paramétrage	Valeur du paramètre	Applications
Type de capteur	1	Capteur sans gestion des issues	7	Autres applications
		Capteur avec gestion des issues	9	Détecteur d'ouverture
		Capteur volet roulant	12	Détecteur de volet roulant
Type de détecteur	2	Détecteur ne protégeant pas une issue	1 (usine)	Détecteur de volet roulant Détecteur d'ouverture Détecteur de bris de vitre Tapis contact
		Détecteur pour une issue	2	Détecteur d'ouverture
		Détecteur technique	6	Détecteur inondation Détecteur coupure secteur Détecteur panne congélateur

Exemple : programmation en détecteur technique (**paramètre n° 2**) associé à un détecteur d'inondation (**valeur 6**).




5. Raccordement

ATTENTION : déconnecter les piles alcalines avant d'effectuer les raccordements.

Les borniers de raccordement


Les borniers n° 1 et n° 2 possèdent chacun 3 bornes.



5.1 Raccordement du contact de sol DIAG38APX


• Mise de la gaine de protection

Monter la gaine de protection (longueur 1 m) sur le câble jusqu'au blocage de celle-ci.



• Raccordement

1. Câbler les 2 fils rouge et vert sur les bornes 2 et 3 du bornier (raccordement du contact de sol au détecteur).
2. Câbler les fils jaune et noir sur les bornes 1 et 2 (autoprotection à la coupure).




• Fixation

Fixer le socle du contact de sol sur l'un des côté de votre porte de garage. Il doit être posé parallèlement à l'axe de la porte fermée et de manière à ce que la gaine de protection ne soit pas écrasée par les roues des véhicules (vis non fournies).




• Programmation

Réaliser la séquence de programmation suivante :




5.2 Contact d'ouverture grand espacement, filaire D8921

• Pose



• Programmation

Réaliser la séquence de programmation suivante :




5.3 Capteur pour volet roulant MAA01X

• Fixation

Le capteur se fixe en 4 points au caisson du volet roulant.


1. Relever complètement le volet.
2. Ouvrir le caisson du volet roulant.
3. Positionner le capteur à une des extrémités du caisson de votre volet roulant et de sorte que le cylindre de sortie du cordon soit le plus proche possible de l'ouverture du caisson. La corde doit suivre le mouvement du volet. Vérifier si le mouvement du volet roulant n'est pas gêné par le capteur.
4. Abaisser le volet en laissant 20 à 30 cm d'ouverture.
5. Fixer le capteur en utilisant les 4 points de fixation avec les vis autoforeuses.
6. Connecter les 3 fils de liaison du capteur au connecteur du boîtier émetteur en respectant les couleurs (selon le schéma ci-dessous).
7. Fixer le boîtier émetteur à l'aide des 2 vis fournies, de préférence à l'extérieur du caisson du volet.



• Raccordement

Pour préserver la portée radio du détecteur :


- éviter de faire cheminer le câble du volet roulant le long du détecteur,
- modifier le parcours du câble et/ou sa longueur si la portée radio n'est pas satisfaisante.



ATTENTION : le raccordement d'un volet roulant ne permet pas l'autoprotection de la boucle.


• Programmation

Réaliser la séquence de programmation suivante :




5.4 Tapis contact D8926

• Raccordement




• Programmation

Réaliser la séquence de programmation suivante :




5.5 Sondes techniques : inondation, coupure secteur et congélateur

• Raccordement



• Programmation

Réaliser la séquence de programmation suivante :




• Fixation

Chaque sonde est reliée au détecteur par un câble plat de longueur : 1,20 m et doit être fixée **en prenant soin de tendre le câble**. Le câble est muni d'un connecteur qui sert de détrompeur, permettant de raccorder facilement les sondes.

SONDE INONDATION


- ① Sol.
- ② Plaque métallique.
- ③ Vis.
- ④ Cheville.
- ⑤ Plinthe.
- ⑥ Mur.
- ⑦ Sonde.
- ⑧ Aimant.



Elle peut être positionnée verticalement ou horizontalement sur le sol pour détecter un niveau minimum de **2 mm**.

La position verticale facilite une détection d'un niveau d'eau plus important (sonde surélevée du sol). Dans tous les cas, fixer la plaque métallique fournie et venir y plaquer la sonde qui sera maintenue par son aimant.

1. Repérer sur la plinthe (fixation verticale) ou sur le sol (fixation horizontale) le point de fixation de la plaque métallique en fonction de la hauteur de détection choisie.
 - Pour une détection d'un niveau d'eau de 2 mm, le bas de la plaque doit être fixée à une hauteur du sol comprise entre 1 et 2 cm.
 - Pour une détection d'un niveau d'eau supérieur à 2 mm, remonter la plaque métallique à la hauteur désirée.
2. Fixer la plaque métallique à l'aide d'une vis adaptée au support.
3. Positionner la sonde aimantée sur la plaque métallique.




Remarque : pour faciliter l'entretien, la sonde est amovible, il est conseillé de la nettoyer périodiquement pour éviter l'accumulation de poussière entre la sonde et le sol.

SONDE PANNE CONGÉLATEUR


- ① Sonde.
- ② Câble de liaison.
- ③ Passe-câble.
- ④ Gorge du passe-câble.
- ⑤ Joints du congélateur.

1. Ouvrir le congélateur et déposer la sonde au milieu des aliments congelés.
2. Pour limiter les risques de déperdition de froid il est possible d'utiliser le passe-câble fourni avec les accessoires.
3. Glisser le câble dans la gorge du passe-câble et coller ce dernier sur le joint du congélateur.



SONDE COUPURE SECTEUR

- ① Prise gigogne.
- ② Appareil à protéger.
- ③ Prise murale.
- ④ Câble de liaison.
- ⑤ Commutateur horaire.
- ⑥ Commutateur sur **5 h.**
- ⑦ Commutateur sur **18 min.**



- La prise gigogne se place en amont de l'appareil (ex. : congélateur) dont elle surveille l'alimentation. En cas de coupure secteur, la sonde réagit soit après une coupure supérieure à **18 minutes**, soit après une coupure supérieure à **5 heures**. Le choix s'effectue à l'aide d'un commutateur situé sous la partie mâle de la prise gigogne.
- Après avoir choisi la durée ⑥ ou ⑦, connecter la prise gigogne en amont de l'appareil à surveiller.

6. Fixation


6.1 Précautions de pose

ATTENTION : respecter une distance d'au moins 2 mètres entre chaque produit, excepté entre deux détecteurs.

L'émetteur universel doit être placé câbles vers le bas s'il est placé à l'extérieur à au moins 1 m du sol.


L'émetteur universel ne doit pas être placé :

- directement sur une paroi métallique,
- à moins d'un mètre d'une conduite d'eau.



6.2 Fixation de l'émetteur universel

1. Placer le support de fixation à l'emplacement prévu et marquer au crayon la position des points de fixation.
2. Percer à l'aide d'un foret de $\varnothing 6\text{mm}$.
3. Fixer le support à l'aide de chevilles et vis adaptées.
4. Ajuster l'orientation verticale grâce à la rondelle.
5. Accrocher le socle de l'émetteur universel sur le support de fixation et le fixer grâce à la vis de serrage livrée dans un sachet.



ATTENTION : le sens de montage doit être respecté afin de garantir les indices de protection mécanique.

7. Test

• Tester les piles

Un appui court sur le bouton test permet de vérifier si les piles sont correctes. Le voyant s'éclaire en rouge.


• Tester les liaisons radio

La centrale doit se trouver en mode installation pour effectuer ce test. Un appui long sur le bouton test (environ 3 s) provoque l'émission d'un message de "test".

• Tester la boucle du détecteur

Chaque activation de la boucle est signalée par l'éclairage du voyant. Pour vérifier la détection de l'ouverture du portillon :


1. effectuer un appui court sur le bouton test,
2. activer le détecteur d'ouverture (activation du contact NF). Le voyant test s'éclaire.
3. désactiver le détecteur (contact NF au repos). Le voyant test s'éteint.



• Tester les sondes techniques

1. Simuler un dommage domestique :
 - **d'inondation** : immerger les 2 contacts de la sonde. 2 s après, celle-ci détecte une inondation,
 - **de panne congélateur** : déposer la sonde dans le congélateur pendant 1 heure environ afin qu'elle soit à la même température que les aliments (-14°C). Sortir la sonde du congélateur. Une dizaine de minutes après, la température de la sonde remonte au-dessus de -12°C, et détecte une panne congélateur,

- **de coupure secteur** : laisser connecter la prise gigogne pendant 1/4 h avant de la débrancher pour simuler une coupure secteur. Après 18 minutes $\pm$ 20 % ou 5 heures $\pm$ 20 % (selon configuration), la sonde détecte une coupure secteur.
2. Repositionner définitivement la sonde :
- **inondation** : essuyer la sonde et la replacer sur sa plaque métallique,
 - **panne congélateur** : replacer la sonde dans le congélateur, le dommage disparaît dès que la température redescend à -14°C ,
 - **coupure secteur** : reconnecter la prise gigogne sur la prise murale.
- **Fermeture du capot**
Positionner le capot sur le socle et le fixer à l'aide des 2 vis plastiques fournies.



8. Changement des piles

Anomalie tension


Après une commande système, la centrale signale vocalement :

"Bip, anomalie tension détecteur X, bip, anomalie tension détecteur technique X"



Pour changer les piles :

1. Mettre la centrale en mode installation en composant sur son clavier :



La programmation du détecteur est sauvegardée lors du changement des piles.


2. Ouvrir le boîtier du détecteur.

3. Oter les 3 piles usagées.

4. Attendre 2 min avant de remplacer les 2 nouvelles piles alcalines LR03 - 1,5 V dans leur logement en respectant le sens de branchement indiqué au fond du support des piles.

5. Refermer le détecteur.

6. Repasser la centrale en mode utilisation en composant sur son clavier :



Il est impératif de remplacer les piles fournies par des piles alcalines du même type. Vous êtes priés de jeter les piles usagées dans des poubelles prévues à cet effet.



9. Caractéristiques techniques

Spécifications techniques	Emetteur universel extérieur
Bornier de raccordement pour contact déporté	bornier n° 1
Bornier de raccordement pour sonde technique	bornier n° 2
Nombre max. de contacts déportés (bornier n° 1)	5
Longueur maximale de la boucle de raccordement	10 m
Usage	extérieur
Alimentation	3 piles alcalines LR06
Autonomie	4 ans
Bouton poussoir de test	1 (à l'intérieur)
Voyant test	1 (à l'intérieur)
Température de fonctionnement	de -20°C à +70°C
Autoprotection	• ouverture du boîtier • coupure de boucle (si raccordement de contact déporté autoprotégé)
Indices de protection mécanique	IP 54 / IK 04
Dimensions	150 x 85 x 35 mm
Poids	224 g

Sommario

1. Presentazione	20
2. Preparazione.....	22
3. Apprendimento	23
4. Programmazione	24
5. Collegamento	26
5.1 Collegamento di un contatto d'apertura	27
5.2 Rivelatore per avvolgibili MAA01X.....	28
5.3 Tappeto a contatti	29
5.4 Sonde tecniche: allagamento, mancanza rete e congelatore ..	30
6. Fissaggio	33
6.1 Precauzioni per l'installazione.....	33
6.2 Fissaggio del trasmettitore universale	33
7. Test	34
8. Cambio delle pile	36
9. Caratteristiche tecniche.....	37

1. Presentazione

Il trasmettitore universale stagno consente il collegamento di diversi contatti NC (rivelatori d'apertura per porte, finestre,...) o di sonde tecniche (allagamento, mancanza rete elettrica e anomalia congelatore). Può essere installato in locali umidi o anche all'esterno. E' dotato di:

- una morsettiera (n° 1) che consente il collegamento di contatti esterni d'intrusione,
- una morsettiera (n° 2) che consente il collegamento di sonde tecniche,
- un pulsante test,
- una spia luminosa di test.



Le due morsettiere non possono in nessun caso essere utilizzate contemporaneamente.

Applicazione di tipo rivelatore d'intrusione: morsettiera n° 1

- Rivelatore d'apertura: collegamento ai morsetti di contatti d'apertura.
- Rivelatore per avvolgibili: collegamento di un rivelatore per avvolgibili specifico.
- Rivelatore di rottura vetri: collegamento ai morsetti di un rivelatore piezoelettrico.


Applicazione di tipo rivelatore tecnico: morsettiera n° 2

Utilizzo di una sonda tecnica:


- allagamento (mod. SONIN): segnala un livello d'acqua superiore a 2 mm,
- mancanza rete elettrica (mod. SONCS): segnala la mancanza della rete elettrica per tempi superiori a 18 minuti $\pm$ 20% (assenza breve) o a 5 ore $\pm$ 20% (assenza prolungata),
- anomalia congelatore (mod. SONPC): segnala una temperatura superiore a - 12°C.

Esempi di applicazione

Esempio n° 1: rilevazione d'apertura su di un cancelletto esterno (uso della morsettiera n° 1).



Esempio n° 2: rilevazione d'allagamento con sonda tecnica (uso della morsettiera n° 2).



2. Preparazione

1. Togliete il coperchio.
2. Fate passare il cavo attraverso una delle membrane.
3. Posizionate le 3 pile alcaline LR06 - 1,5 V in dotazione.
La spia luminosa si illumina -per circa 2 secondi.

Etichetta
di garanzia



3 pile alcaline



Pozidriv 2

Membrane

Etichetta di garanzia

Staccate la parte rimovibile dell'etichetta di garanzia. Incollate questa etichetta sulla cartolina di richiesta di estensione della garanzia fornita. Se state integrando un sistema, utilizzate la richiesta di estensione della garanzia fornita con tale prodotto.



3. Apprendimento

ATTENZIONE: durante l'apprendimento, è inutile posizionare il prodotto da apprendere vicino al combinatore, al contrario, è raccomandabile allontanarlo un po' (posizionate il prodotto ad almeno 2 metri dalla centrale).

L'apprendimento permette alla centrale del sistema di memorizzare il rivelatore di movimento.

1. Rimuovete il coperchio della centrale per accedere alla tastiera utilizzata per l'apprendimento; a tale scopo:

- A.** premete il pulsante per sganciare il coperchio



- B.** ruotate il coperchio in avanti di 90° e rimuovetelo.



2. Portate la centrale in modo installazione digitando sulla tastiera:



codice d'accesso principale (di fabbrica: 0000)


"bip, modo installazione"



3. Effettuate la procedura descritta di seguito:

Premete prima il pulsante * e poi il pulsante # sulla tastiera della centrale	Tenete premuto il pulsante "test" del trasmettitore fino a quando la centrale risponde vocalmente	Scegliete il gruppo (da 1 a 3) a cui deve essere associato il trasmettitore. La scelta si effettua premendo il pulsante corrispondente sulla tastiera della centrale	Scegliete la temporizzazione: istantaneo: premete 0 ritardato: premete 1 La scelta si effettua premendo il pulsante corrispondente sulla tastiera della centrale	La centrale conferma l'avvenuto apprendimento con un messaggio vocale
---	---	--	--	---

Esempio: apprendimento del primo trasmettitore, abbinato al **gruppo 2** ed **istantaneo**.



4. Verificate l'apprendimento.

Tenete premuto il pulsante di test del trasmettitore fino a quando la centrale non emette un messaggio vocale corrispondente alla programmazione scelta.



Se la centrale non reagisce come previsto, ripetete l'apprendimento del trasmettitore.

5. Rimettete il coperchio alla centrale o passate all'apprendimento degli altri trasmettitori (se presenti).

4. Programmazione

La programmazione del trasmettitore stagno consente di definire il funzionamento a seconda del collegamento effettuato:

- collegamento di un contatto esterno: funzionamento come rivelatore d'intrusione,
- collegamento di una sonda tecnica: funzionamento come rivelatore tecnico.


Per programmare il funzionamento del trasmettitore:

- scegliete il **numero di parametro** corrispondente al tipo di rivelatore,
- scegliete il **valore del parametro** corrispondente al collegamento effettuato.


La seguente tabella riporta i valori programmabili:

Tipo di programmazione	N° del parametro	Opzioni di programmazione	Valore del parametro	Applicazioni
Tipo di sensore collegato	1	Rivelatore senza gestione dello stato	7	Qualunque rivelatore non a protezione di un ingresso
		Rivelatore con gestione dello stato	9	Rivelatore d'apertura
		Rivelatore per avvolgibili	12	Rivelatore per avvolgibili
Tipo di rivelatore	2	Rivelatore generico (non d'apertura)	1 (fabbrica)	Rivelatore per avvolgibili Rivelatore d'apertura Rivelatore rottura vetri Tappeto a contatti
		Rivelatore d'apertura	2	Rivelatore d'apertura
		Rivelatore tecnico	6	Sonda d'allagamento Sonda di mancanza rete elettrica Sonda anomalia congelatore

Esempio: programmazione del trasmettitore universale stagno (parametro n° 2) per una applicazione di tipo sonda tecnica (valore 6).



Verifica della programmazione




5. Collegamento

ATTENZIONE: scollegate l'alimentazione prima di effettuare i cablaggi.

I morsetti di collegamento


Le morsettiere n° 1 e n° 2 sono composte di 3 morsetti ciascuna.



5.1 Collegamento di un contatto d'apertura


• Inserimento di una guaina di protezione di protezione

Nel caso di utilizzo di una guaina di protezione (ad esempio, per contatti blindati da esterno), inserite il cavo del contatto nella guaina.



• Collegamento

1. Collegate i due fili del contatto ai morsetti 2 e 3 della morsettiera (NA/NC e COM).
2. Se presenti, collegate i due fili di autoprotezione al taglio del cavo ai morsetti 1 e 2 (AP e COM).




• Fissaggio

Fissate la base del contatto nella posizione più adatta (sul lato verticale dell'infilso, su quello orizzontale, a pavimento), secondo il tipo di contatto. Verificate che il cavo non sia d'intralcio.



• Programmazione

Effettuate la programmazione secondo la sequenza descritta sotto:




5.2 Rivelatore per avvolgibili MAA01X

• Fissaggio

Il sensore dispone di 4 fori di fissaggio al cassonetto.


1. Sollevate completamente l'avvolgibile.
2. Aprite il cassonetto dell'avvolgibile.
3. Posizionate il sensore ad una delle estremità del cassonetto della tapparella in modo che il cilindro di scorrimento della fune sia il più vicino possibile all'apertura del cassonetto. La fune deve seguire il movimento della tapparella. Verificate che il movimento della tapparella non sia in alcun modo intralciato dalla presenza del sensore.
4. Abbassate l'avvolgibile (non completamente, lasciate 20÷30 cm di apertura).
5. Fissate almeno 4 punti del sensore con le viti autofilettanti.
6. Collegate i 3 fili uscenti dal sensore ai morsetti del rivelatore, rispettando i colori come indicato (secondo lo schema sotto indicato).
7. Fissate il rivelatore con le 2 viti in dotazione, preferibilmente all'esterno del cassonetto.



• Collegamento

Per non compromettere la portata radio del trasmettitore:


- evitate di far passare il cavo del rivelatore per avvolgibili vicino al trasmettitore e parallelamente ad esso,
- se la portata radio si dimostra insufficiente, modificate il percorso e/o la lunghezza del cavo.



ATTENZIONE: il collegamento di un rivelatore per avvolgibili non consente l'autoprotezione del cavo.


• Programmazione

Effettuate la programmazione secondo la sequenza descritta sotto:




5.3 Tappeto a contatti

• Collegamento




• Programmazione

Effettuate la programmazione secondo la sequenza descritta sotto:




5.4 Sonde tecniche: allagamento, mancanza rete e congelatore

• Collegamento



• Programmazione

Effettuate la programmazione secondo la sequenza descritta sotto:



• Fissaggio

Ognuna delle sonde è collegabile al trasmettitore tramite un cavo di collegamento (lunghezza 1,20 m), e deve essere fissata **avendo cura di mantenere il cavo teso**. Il cavo è dotato di apposito connettore non invertibile, che permette un facile collegamento della sonda al trasmettitore.

SONDA DI ALLAGAMENTO

- ① Pavimento.
② Placca metallica.
③ Vite. ④ Tassello.
⑤ Battiscopa. ⑥ Parete.
⑦ Sonda. ⑧ Magnete.

A seconda delle necessità la si può posizionare verticalmente od orizzontalmente sul pavimento per rilevare un livello d'acqua di almeno **2 mm**.

La posizione verticale facilita la rilevazione di un livello d'acqua superiore



(poiché la sonda può essere più sollevata dal suolo). È sufficiente fissare al muro la placca metallica e posizionarvi sopra la sonda; quest'ultima sarà mantenuta in posizione dal magnete di cui è dotata.

1. Segnate sullo zoccolo (fissaggio verticale) o sul pavimento (fissaggio orizzontale) il punto dove dovrà essere fissata la placca metallica in funzione del livello di rilevazione prescelto. Nel caso di sonda fissata verticalmente, il foro di fissaggio sulla placca metallica dovrà essere posizionato in alto.

- Per la rilevazione di un livello d'acqua di 2 mm, la base della placca metallica dovrà essere fissata ad una altezza dal suolo compresa tra 1 e 2 centimetri.

- Per la rilevazione di un livello d'acqua superiore a 2 mm, fissate la placca all'altezza desiderata.

2. Fissate la placca metallica con una vite adatta al materiale di supporto.
3. Posizionate la sonda sulla placca metallica.




Nota: per facilitare la manutenzione, la sonda è mobile, si consiglia di pulirla periodicamente per evitare l'accumulo di polvere tra la sonda ed il pavimento.

SONDA DI AVARIA CONGELATORE


- ① Sonda.
- ② Cavo di collegamento.
- ③ Passacavo
- ④ Scanalatura del passacavo.
- ⑤ Bordi del congelatore.

1. Aprite il congelatore e appoggiate la sonda al centro degli alimenti congelati.
2. Per limitare al massimo la dispersione di freddo è possibile utilizzare il passacavo fornito a corredo.
3. Fate scorrere il cavo nella scanalatura del passacavo e fissate quest'ultimo sul bordo del congelatore.



SONDA DI MANCANZA TENSIONE DI RETE

- ① Presa passante.
- ② Spina apparecchiatura da proteggere.
- ③ Presa a muro.
- ④ Cavo di collegamento.
- ⑤ Selettore temporizzazione.
- ⑥ Selettore su posizione **5 ore**.
- ⑦ Selettore su posizione **18 min.**



- La presa passante va posizionata a monte dell'apparecchiatura da proteggere (ad es.: un acquario), da dove può sorvegliare l'alimentazione. In caso di mancanza di tensione in rete, la sonda reagisce ad una interruzione di **18 minuti o di 5 ore**; la scelta si effettua tramite un selettore che si trova sulla presa passante.
- Dopo aver scelto la temporizzazione ⑥ o ⑦, collegare la presa passante ad una presa di corrente.

6. Fissaggio


6.1 Precauzioni per l'installazione

ATTENZIONE: tenete una distanza di almeno 2 metri tra ciascun prodotto, salvo tra due rivelatori.

In caso d'installazione all'esterno, il trasmettitore universale deve essere installato con i cavi verso il basso ad almeno 1 metro di altezza rispetto al suolo.


Il trasmettitore universale non deve essere installato:

- direttamente su una parete metallica,
- a meno di un metro da una tubatura dell'acqua.



6.2 Fissaggio del trasmettitore universale

1. Posizionate il supporto di fissaggio nel punto previsto e segnatelo con una matita la posizione dei punti di fissaggio.
2. Forate con trapano con una punta del diametro di 6 mm.
3. Fissate il supporto per mezzo degli appositi tasselli e viti.
4. Regolate l'orientamento verticale tramite la rondella.
5. Agganciate la base del trasmettitore universale sul supporto di fissaggio e fissatela tramite la vite di serraggio contenuta nel sacchetto degli accessori.



ATTENZIONE: il verso di montaggio deve essere rispettato per garantire gli indici di protezione meccanica.

7. Test

• Test delle pile

Una pressione breve del pulsante di test consente di verificare lo stato delle pile; se le pile sono ancora cariche, la spia luminosa si accende in rosso.

• Test dei collegamenti radio

La centrale deve trovarsi in modo installazione.


Una pressione prolungata del pulsante di test (per almeno 3 secondi) provoca la trasmissione di un segnale di “test”.

• Test del circuito

Ogni attivazione del circuito è segnalata dall'accensione della spia luminosa.

Per verificare la rilevazione della sonda d'allagamento:

1. premete brevemente il pulsante di test,
2. attivate la sonda d'allagamento (attivazione del contatto NA). La spia luminosa di test si accende in rosso.
3. disattivate la sonda d'allagamento. La spia di test si spegne.




• Test delle sonde tecniche

1. Simulate un guasto tecnico:

- **di allagamento:** immergete i due contatti della sonda in acqua, dopo circa 2 secondi questa rileverà la situazione di allagamento.
- **di avaria congelatore:** appoggiate la sonda nel congelatore per almeno un'ora, fino a quando si troverà circa alla stessa temperatura degli alimenti (-14°C). Estraiete la sonda dal congelatore. Dopo 1-2 minuti la sonda sarà passata ad una temperatura superiore a -12°C e segnerà una avaria congelatore.

- **di mancanza tensione in rete:** collegate la presa passante e lasciatela inserita per almeno un quarto d'ora prima di scollegarla per simulare la mancanza di tensione in rete. Dopo 18 minuti $\pm$ 20% o 5 ore $\pm$ 20% (a seconda della programmazione) la sonda segnerà la mancanza di tensione in rete.
2. Riposizionate definitivamente le sonde:
- **sonda di allagamento:** asciugate la sonda e riposizionalatela sulla placca metallica.
 - **sonda di avaria congelatore:** rimettete la sonda nel congelatore, la segnalazione di guasto sparirà quando la sonda raggiungerà la temperatura di -14°C .
 - **sonda di mancanza tensione in rete:** ricollegate la presa passante alla presa a muro.
- **Chiusura del coperchio**
Posizionate il coperchio sulla base e fissatelo con le 2 viti in plastica fornite.



8. Cambio delle pile

Anomalia tensione:


Dopo un comando (di acceso o spento), la centrale segnala vocalmente:

“Bip, anomalia tensione rivelatore X, bip, anomalia tensione rivelatore tecnico X”



Per sostituire le pile:

1. Portate la centrale in modo installazione digitando sulla tastiera:



La programmazione effettuata sul rivelatore viene mantenuta anche dopo il cambio delle pile.


2. Aprite l'involucro del rivelatore.

3. Togliete le pile.

4. Aspettate 2 minuti prima di sostituire le pile inserendole nel vano pile e rispettando la corretta polarità.

5. Richiudete il rivelatore.

6. Riportate la centrale in modo uso digitando sulla tastiera:



Le pile devono tassativamente essere sostituite esclusivamente con pile alcaline dello stesso tipo. Gettate poi le pile scariche in uno degli appositi contenitori previsti per questo scopo.



9. Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche	Trasmettitore universale stagno
Morsettiera per collegamento di contatti esterni	morsettiera n° 1
Morsettiera di collegamento per sonde tecniche	morsettiera n° 2
Uso	esterno
Alimentazione	3 pile alcaline LR06
Autonomia	4 anni in uso normale
Pulsante test	1
Spia luminosa	1
Temperatura di funzionamento	-20°C da +70°C
Autoprotezione	• all'apertura • al taglio del cavo (se si utilizza un contatto esterno autoprotetto)
Indici di protezione	IP 54 / IK 04
Dimensioni	150 x 85 x 35 mm
Peso	224 g

Inhoudsopgave

1. Voorstelling	38
2. Voorbereiding.....	40
3. Aanleren.....	41
4. Programmering.....	42
5. Aansluiting.....	44
5.1 Aansluiting van een vloercontact DIAG38APX.....	44
5.2 Deursensor met grote speling D8921	45
5.3 Roluiksensoren MAA01X.....	46
5.4 Contacttapijl D8926	47
5.5 Technische sondes : overstroming, stroomonderbreking en diepvriespanner ..	48
6. Bevestiging.....	51
6.1 Voorzorgen bij plaatsing.....	51
6.2 Bevestiging van de universele zender	51
7. Test.....	52
8. Batterijvervanging	54
9. Technische kenmerken	55

1. Voorstelling

De externe universele zender maakt het aansluiten mogelijk van verschillende contacten NG (detector voor garagedeur, grote speling,...) of technische sondes (overstroming, diepvriespanne, stroomonderbreking).

Hij kan zowel buiten als in vochtige ruimtes gebruikt worden. Hij is uitgerust met :

- een aansluitklem n°1 waarop externe contacten NG kunnen aangesloten worden,
- een aansluitklem n° 2 waarop een technische sonde kan aangesloten worden,
- een testknop,
- aan testcontrolelampje.



OPGELET: de twee aansluitklemmen kunnen niet gelijktijdig gebruikt worden.

Toepassingen : inbraakdetector: aansluitklem n°1

- Openingsdetector: gebruik van een openingscontact (overhangend, ingebouwd, met grote speling,...).
- Rolliuksensor: gebruik van een specifieke sensor voor rolluiken.
- Glasbreukdetector: gebruik van een piëzo-elektrische glasbreukdetector.

Toepassingen: technische detectie: aansluitklem n° 2

Gebruik van een sensor voor huishoudelijke schade (de sensoren voor huishoudelijke schade werken 24u/24 ongeacht de in- of uitschakelingen van de inbraakbeveiliging:


- overstroming, referentie SONIN: treedt in werking bij een waterniveau hoger dan 2 mm.
- stroomonderbreking, referentie SONCS: treedt in werking bij een stroomonderbreking die langer dan 18 min. +/- 20 % (korte stroomonderbreking) of langer dan 5 uur +/-20 % duurt (lange stroomonderbreking)
- diepvriespanne, referentie SONPC: treedt in werking bij een temperatuur hoger dan - 12°C.

Toepassingsvoorbeelden:

Voorbeeld n° 1:


openingsdetectie op een hekje (gebruik van aansluitklem n° 1).

Openingscontact met grote speling




Voorbeeld n° 2:

overstromingsdetectie via een technische sonde (gebruik van de aansluitklem n° 2).



2. Voorbereiding

1. Haal het deksel weg.
2. Trek de detectorkabel door één van de membranen.
3. Sluit de 3 bijgeleverde alkalibatterijen LR06 aan.
De detector zal een autotest doorvoeren waarbij het controlelampje gedurende 2 sec. zal branden.



Garantielabel

Scheur de voorgeknipte verwijderbare strook van het garantielabel los en kleef deze op het aanvraagformulier voor garantieverlenging dat bij de documenten van het alarmsysteem zit. Indien u uw systeem aanvult, gebruik dan het aanvraagformulier voor garantieverlenging dat bij dit toestel zit.



3. Aanleren

OPGELET: tijdens het aanleren is het onnodig het aan te leren toestel dicht bij de centrale te plaatsen; we raden u in tegendeel aan om een beetje op afstand te gaan staan (plaats het toestel op minstens 2 meter afstand van de centrale).

Dankzij het aanleren herkent de centrale de detector.

1. Neem het deksel van de centrale weg om toegang te krijgen tot het toetsenbord voor de programmering. Hiervoor moet u:

- A.** op de knop duwen om het deksel los te koppelen



- B.** het deksel 90° naar beneden openen en wegnemen.




2. Plaats de centrale in installatiemodus via de volgende code:




"bip,
installatiemodus"



3. Voer de volgende aanleringsprocedure uit:



Voorbeeld: aanleren van de eerste detector verbonden met **groep 2** en met **onmiddellijke** inwerkingtreding.



4. Verifieer het aanleren.

Druk op de testtoets van de detector tot de centrale via een gesproken bericht de gekozen programmering weergeeft.



Indien de centrale niet reageert zoals verwacht, herneem dan het aanleren van de detector van bij het begin.

5. Plaats het deksel terug op de centrale of voer het aanleren van de andere detectors door.

4. Programmering

Via de programmering van de universele zender bepaalt men zijn werking in functie van de doorgevoerde aansluiting:

- aansluiting van een extern contact: werking als inbraakdetector
- aansluiting van een technische sonde : werking als een technische detector


Om de werking van de zender te programmeren:

- kies het **parameternummer** dat overeenstemt met het detectortype,
- kies de **parameterwaarde** die overeenstemt met de gekozen aansluiting.

De keuze gebeurt met behulp van het overzicht hieronder:

Soort parameterring	Parameter-nummer	Mogelijke programmeringen	Parameter-waarde	Toepassingen
Soort sensor	1	Sensor zonder toegangsbeheer	7	Alle toepassingen
		Sensor met toegangsbeheer	9	Openingsdetector
		Rolluiksensor	12	Rolluikdetector
Soort detector	2	Detector die de toegang van een woning niet beveiligt	1 (fabrieks-configuratie)	Rolluikdetector Openingsdetector Glasbreukdetector Contacttapijt
		Detector die de toegang van een woning beveiligt	2	Openingsdetector
		Technische detector	6	Overstromingsdetector Stroomonderbrekingsdetector Detector voor diepvriespanne

Voorbeeld: programmering als technische detector (parameternummer 2) verbonden met een overstromingsdetector (waarde 6).




5. Aansluiting

OPGELET: ontkoppel de alkalibatterijen vóór het doorvoeren van de aansluitingen.

De aansluitklemmen


De aansluitklemmen n° 1 en n° 2 hebben elk 3 klemmen.



5.1 Aansluiting van het vloercontact DIAG38APX


• Het beschermingsomhulsel aanbrengen

Schuif de kabel in het beschermingsomhulsel (lengte 1m) totdat hij blokkeert.



• Aansluiting

1. Sluit de tweekleurige draden (rood-groen) aan op de aansluitklemmen 2 en 3 (aansluiting van het vloercontact aan de detector).
2. Sluit de tweekleurige draden (geel-zwart) aan op de aansluitklemmen 1 en 2 (zelfbeveiliging tegen het doorsnijden).




• Bevestiging

Bevestig de sokkel van het vloercontact op de grond rechts of links van uw garagedeur. Het contact moet parallel met de as van de gesloten deur geplaatst worden en zodanig dat het beschermingsomhulsel niet door de autobanden wordt verpletterd (schroeven niet bijgeleverd).




• Programmering

Voer de volgende programmeringssequentie door:




5.2 Deursensor met grote speling D8921

• Plaatsen



• Programmering

Voer de volgende programmeringssequentie door:




5.3 Rolliuksensor MAA01X

• Bevestiging

De sensor wordt via 4 bevestigingspunten op de roluijkast bevestigd.


1. Trek het rolluik helemaal tot boven op.
2. Open de roluijkast.
3. Plaats de sensor op één van de uiteinden van de roluijkast zodanig dat de detectorkabel zich zo dicht mogelijk bij de opening van de roluijkast bevindt. De kabel moet de beweging van het rolluik volgen. Verifieer of de rolluikbeweging niet gehinderd wordt door de sensor.
4. Doe het rolluik naar beneden en laat een opening van 20 tot 30 cm.
5. Bevestig de sensor in de 4 bevestigingspunten met behulp van zelfborende schroeven.
6. Sluit de 3 verbindingsdraden van de sensor aan de aansluitklem van de detector aan waarbij u de kleuren respecteert. (zie schema hieronder).
7. Bevestig de detector met behulp van de 2 bijgeleverde schroeven, bij voorkeur aan de buitenkant van de roluijkast.



• Aansluiten

Om de voortplanting van de radiogolven van de detector niet te verhinderen:


- vermijd dat het roluiksnoer langs de detector heen loopt.
- Wijzig het snoertraject en/of de snoerlengte indien de voortplanting van de radiogolven niet voldoende is.



OPGELET: de zelfbeveiliging van het circuit is niet mogelijk bij het aansluiten van een roluiksensor.


• Programmering

Voer de volgende programmeringssequentie door:




5.4 Contacttapij D8926

• Aansluiting




• Programmering

Voer de volgende programmeringssequentie door:




5.5 Technische sondes : overstroming, stroomonderbreking, diepvriespanne

• Aansluiting



• Programmering

Voer de volgende programmeringssequentie door:




• Bevestiging

Elke sonde is met de externe universele zender verbonden via een platte verbindingkabel (lengte 1 m 20) die bij de bevestiging goed gespannen moet worden. De kabel heeft een aansluiter die dienst doet als veiligheidsvoorziening waardoor de aansluitingen van de sondes op de universele zender gemakkelijk doorgevoerd kunnen worden.

OVERSTROMINGSSONDE

- ① Grond.
- ② Metalen plaat.
- ③ Schroef.
- ④ Plug.
- ⑤ Plint.
- ⑥ Muur.
- ⑦ Sonde.
- ⑧ Magneet.




De sonde kan, volgens de klantenbehoeften, zowel horizontaal als verticaal op

de grond geplaatst worden om een waterniveau van minstens **2 mm** op te sporen. De verticale positie vereenvoudigt een detectie van een hogere waterstand (sonde hoger dan de grond geplaatst)

In elk geval dient u de bijgeleverde metalen plaat te bevestigen en de sonde er tegen te plakken met behulp van de magneet.

1. Bepaal op de plint (verticale bevestiging) of op de grond (horizontale bevestiging) het bevestigingspunt van de metalen plaat in functie van de gekozen detectiehoogte. Voor de verticaal geplaatste sonde moet het bevestigingsgaatje van de metalen plaat zich bovenaan bevinden.



- Voor een detectie van een waterniveau van 2 mm moet de onderkant van de plaat op 1 tot 2 cm boven de grond geplaatst worden.
- Voor een detectie van een waterniveau hoger dan 2 mm moet de metalen plaat op de gewenste hoogte geplaatst worden.


2. Bevestig de metalen plaat met behulp van een schroef die aangepast is aan de wand.
3. Plaats de sonde met de magneet op de metalen plaat.

Opmerking: om het onderhoud te vereenvoudigen, is de sonde wegneembaar. Het is aangeraden de sonde regelmatig te reinigen om een stofophoping tussen de sonde en de grond te vermijden.

SONDE VOOR DIEPVRIESPANNE

- ① Sonde.
- ② Verbindingskabel.
- ③ Kabeldoorgang.
- ④ Gleuf van de kabeldoorgang.
- ⑤ Diepvriesdichting.


1. Open de diepvriezer en plaats de sonde temidden van de diepvriesproducten.
2. Om vriesverlies te vermijden, is het mogelijk om een kabeldoorgang te gebruiken (bijgeleverd met de accessoires)
3. De kabel in de gleuf van de kabeldoorgang glijden en deze op de diepvriesdichting plakken.



SONDE VOOR STROOMONDERBREKING

- ① Stekker.
- ② Te beschermen toestel.
- ③ Stopcontact.
- ④ Verbindingskabel
- ⑤ Uurschakelaar.
- ⑥ Uurschakelaar op 5 u.
- ⑦ Uurschakelaar op 18 min.

- De stekker wordt geplaatst vóór het toestel waarvan de voeding wordt gecontroleerd (bijv. de diepvriezer). In geval van stroomonderbreking, reageert de sonde ofwel na een stroomonderbreking van 18 min., ofwel na een stroomonderbreking van 5 uur. De keuze gebeurt via de schakelaar die zich onderaan op de stekker bevindt.
- Na de keuze van de tijdsduur ⑥ of ⑦, dient men de stekker vóór het te beschermen toestel aan te sluiten.



6. Bevestiging


6.1 Voorzorgen bij plaatsing

OPGELET: respecteer een afstand van minstens 2 meter tussen elk toestel, behalve tussen twee detectors.

Indien de universele zender buitenshuis op minstens 1 m van de grond geplaatst wordt, moet hij bevestigd worden met de kabels naar beneden gericht.


Plaats uw universele zender niet:

- onmiddellijk op een metalen wand,
- op minder dan 1 meter van een waterleiding.



6.2 Bevestiging van de universele zender

1. Plaats het bevestigingsprofiel op de voorziene plaats en duidt met een potlood de bevestigingspunten op de muur aan.
2. Boor met een 6 mm boor.
3. Bevestig het profiel met behulp van aangepaste pluggen en schroeven.
4. Pas de verticale oriëntatie via het sluitringetje aan.
5. Haak de sokkel van de universele zender vast op het bevestigingsprofiel en draai vervolgens de bijgeleverde klamschroef vast.



OPGELET: om de mechanische beschermingsindex te garanderen, moet men de montagevolgorde respecteren.

7. Test

• De batterijen testen

Via een korte druk op de testtoets kan men de batterijstatus controleren. Het rode controlelampje zal branden.

• De radioverbindingen testen

De centrale moet zich in installatiemodus bevinden om deze test uit te voeren.


Een lange druk op de testknop (ongeveer 3 sec.) veroorzaakt de verzending van een "testbericht".

• Het circuit testen

Bij elke activering van het circuit zal het controlelampje branden.

Om de detectie van het openen van het hekje te verifiëren:

1. druk kort op de testknop,
2. activeer de openingsdetector (activering van het contact NG). Het testcontrolelampje gaat branden,
3. schakel de detector uit (contact NG in rusttoestand). Het testcontrolelampje gaat uit.



• De technische sondes testen

1. Een huishoudelijke schade simuleren:
 - **overstroming:** dompel de 2 contacten van de sonde onder water. 2 sec. later spoort deze sonde een overstroming op.
 - **diepvriespanne:** plaats de sonde gedurende ongeveer 1 uur in de diepvriezer opdat deze dezelfde temperatuur zal hebben als de bevroren eetwaren. (-18°C). Neem de sonde uit de diepvriezer weg. Een tiental minuten later zal de temperatuur van de sonde boven de -12°C stijgen en zal de sonde dus een diepvriespanne opsporen.

- **stroomonderbreking:** steek de stekker gedurende 15 min. in het stopcontact alvorens hem eruit te trekken om een stroomonderbreking te simuleren. Na 18 min. +/-20% of 5 u +/- 20 % (volgens de configuratie), zal de sonde een stroomonderbreking opsporen.
2. Plaats de sonde weer op haar definitieve plaats.
- **overstroming:** de sonde afdrogen en weer op de metalen plaat plaatsen,
 - **diepvriespanne:** plaats de sonde opnieuw in de diepvriezer. Wanneer de temperatuur weer onder -14°C daalt, schakelt de sonde zich uit.
 - **stroomonderbreking:** steek de stekker weer in het stopcontact.

• Sluit het deksel

Plaats het deksel op de sokkel en bevestig het met behulp van de 2 bijgeleverde plastic schroeven.



8. Changement des piles

Spanningsstoring

Na een systeembesturing zal de centrale het gesproken bericht geven:

"bip, spanningsstoring detector X, bip, spanningsstoring technische detector X"



Om de batterijen te vervangen:

1. Zet de centrale in installatiemodus door op het toetsenbord het volgende te drukken:



hoofdtoegangscode

De programmering van de detector blijft bewaard na een batterijvervangning.

2. Open de detectorbehuizing.
3. Haal de 2 lege batterijen weg.
4. Wacht 2 min. alvorens de 3 nieuwe alkalibatterijen terug in het batterijvakje te steken waarbij u de polariteit respecteert.
5. Sluit de detector.
6. Zet de centrale terug in gebruiksmodus door op het toetsenbord het volgende te drukken:



hoofdtoegangscode

Het is noodzakelijk de bijgeleverde batterijen te vervangen door gelijkaardige alkalibatterijen. Werp de lege batterijen in de daarvoor voorziene recycleercontainers.



9. Technische kenmerken

Technische kenmerken	Externe universele zender
Aansluitklem voor contact op afstand	aansluitklem n° 1
Aansluitklem voor technische sonde	aansluitklem n° 2
Maximum aantal contacten op afstand (aansluitklem n° 1)	5
Maximale lengte van het aansluitingscircuit	10 m
Gebruik	buitenshuis
Voeding	3 alkalibatterijen LR06
Autonomie	4 jaar
Drukknop voor test	1 (aan de binnenzijde)
Testcontrolelampje	1 (aan de binnenzijde)
Werkingstemperatuur	van -20°C tot + 70°C
Zelfbeveiliging	• tegen het openen van de behuizing • tegen het doorsnijden van het circuit (indien de aansluiting van het contact op afstand zelfbeveiligd is)
Mechanische beschermingsindex	IP 54 / IK 04
Afmetingen	150 x 85 x 35
Gewicht	224 g



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Fabricant : **Hager Security SAS**

Adresse : **F-38926 Crolles Cedex - France**

(FR)

10

Type de produit : **Emetteur universel extérieur**

Marque : **Diagral**

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit auquel se réfère cette déclaration est conforme aux exigences essentielles des directives suivantes :

- **Directive R&TTE : 99/5/CE**
- **Directive Basse Tension : 2006/95/CE**
- **Directive ROHS : 2002/95/CE**

conformément aux normes européennes harmonisées suivantes :

Références produits	DIAG80ADX
EN 300 220-2 V2.1.2	X
EN 300 330-2 V1.3.1	
EN 50130-4 (95) + A1 (98) + A2 (2002)	X
EN 60950 (2006)	X
EN 301 489-1 V1.8.1	X

Ce produit peut être utilisé dans toute l'UE, l'EEA et la Suisse

Crolles, le 17/09/10

Signature :

Patrick Bernard

Directeur Recherche et Développement

Document non contractuel, soumis à modifications sans préavis.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Fabbricante : **Hager Security SAS**

Indirizzo : **F-38926 Crolles Cedex - France**

(IT)

10

Tipo di prodotto: **Trasmettitore universale stagno**

Modello depositato: **Diagral**

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che i prodotti cui questa dichiarazione si riferisce sono conformi ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive Europee:

- **Direttiva R&TTE: 99/5/CE**
- **Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE**
- **Direttiva ROHS: 2002/95/CE**

in ottemperanza alle seguenti Normative Europee armonizzate:

Codice dei prodotti	DIAG80ADX
EN 300 220-2 V2.1.2	X
EN 300 330-2 V1.3.1	
EN 50130-4 (95) + A1 (98) + A2 (2002)	X
EN 60950 (2006)	X
EN 301 489-1 V1.8.1	X

Questi prodotti possono essere utilizzati in tutta l'UE, i paesi di EEA, Svizzera.

Crolles, le 17/09/10

Firmato:

Patrick Bernard

Direttore Ricerca e Sviluppo

Il presente manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso.



GELIJKVORMIGHEIDSVERKLARING

Fabrikant: **Hager Security SAS**
Adres: **F-38926 Crolles Cedex - France**

(NL)

10

Soort product: **Externe universele zender • Merk: Diagral**

Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat het product waarop deze gelijkvormigheidsverklaring betrekking heeft, beantwoordt aan de fundamentele voorschriften van de volgende richtlijnen:

- **Richtlijn betreffende Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE): 99/5/CE**
- **Richtlijn betreffende de Laagspanning: 2006/95/CE**
- **Richtlijn ROHS: 2002/95/CE**

Volgens de volgende geharmoniseerde Europese normen:

Productreferentie	DIAG80ADX
EN 300 220-2 V2.1.2	X
EN 300 330-2 V1.3.1	
EN 50130-4 (95) + A1 (98) + A2 (2002)	X
EN 60950 (2006)	X
EN 301 489-1 V1.8.1	X

Dit product mag gebruikt worden in de Europese Unie, de EEZ en in Zwitserland.

Crolles, op 17/09/10

Handtekening:
Patrick Bernard
Directeur Research & Ontwikkeling

Niet-contractueel document, onderworpen aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.





